

ROZHODNUTIE O STAVEBNOM ZÁMERE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Žiadateľ: JUDr. Marek Kažimír, Harčarova 11, 040 18 Košice - Krásna ako zástupca Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice podal dňa 28.10.2025 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „**Individuálna bytová výstavba na kopci, Ždiar, objekt: SO 05.1 – Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov, SO 05.2 – Rozšírenie distribučných NN rozvodov, SO 06 – Napojenie odberných elektrických zariadení**” na pozemkoch parc. č. KN C 2946/1, 2151, 2947/2, 2947/1, 2949, 2950/2, 2950/1, 2950/5, 2950/6, 2950/9, 2950/11, 5210/37, 5210/38, 5210/39, KN E 4511 v k. ú. Ždiar.

Obec Ždiar – orgán štátnej správy na úseku výstavby, príslušná podľa ust. § 15 ods. 1 zák. č. 25/2025 Z.z. Stavebného zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), rozhodujúc podľa § 60 Stavebného zákona a v súlade s § 14 vyhlášky č. 60/2025 Z. z. o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby (ďalej len „vyhláška č. 60/2025 Z. z.“)

vzdáva rozhodnutie o stavebnom zámere

ID stavby: nebolo systémom pridelené

názov stavby: Individuálna bytová výstavba na kopci, Ždiar, objekt: SO 05.1 – Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov, SO 05.2 – Rozšírenie distribučných NN rozvodov, SO 06 – Napojenie odberných elektrických zariadení

miesto stavby: na pozemkoch parc.č. KN C 2946/1, 2151, 2947/2, 2947/1, 2949, 2950/2, 2950/1, 2950/5, 2950/6, 2950/9, 2950/11, 5210/37, 5210/38, 5210/39, KN E 4511 v k. ú. Ždiar

stavebník: JUDr. Marek Kažimír, Harčarova 11, 040 18 Košice - Krásna ako zástupca Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice

typ stavby: inžinierska stavba

členenie hlavnej stavby podľa účelu: 2314 - ELEKTRONICKÉ KOMUNIKAČNÉ SIETE

projektant: Ing. Jozef Cerva, AVREC, Budovateľská 385, 059 34 Spišská Teplica, autorizovaný stavebný inžinier ev.č. 3257*A*2-3

identifikačné údaje dokumentácie: projektová dokumentácia s názvom „Individuálna bytová výstavba na kopci, Ždiar, objekt: SO 05.1 – Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov, SO 05.2 – Rozšírenie distribučných NN rozvodov, SO 06 – Napojenie odberných elektrických zariadení“, Ing. Jozef Cerva, AVREC, Budovateľská 385, 059 34 Spišská Teplica, autorizovaný stavebný inžinier ev.č. 3257*A*2-3, dátum vyhotovenia: 01/2024

Podrobné údaje o stavbe:

SO 05.1 – Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov

Rekonštrukcia číslo 1 jestvujúcej NN siete pozostáva z odpojenia v trafostanici, resp. v NN rozvádzači RST trafostanice TS0575-0008 Obec 2 Ždiar, jestvujúceho kábla AYKY-J 3x120+70mm² smerujúceho do skrine R0575-008003. Z uvoľneného vývodu v rozvádzači RST sa napojí nový kábel NAYY-J 4x240mm², ktorý sa ukončí v novej skrini SR6 4/3. Jestvujúci kábel AYKY-J 3x240+120mm² smerujúcu do skrine R0575-008003 sa pri novej skrini SR6 4/3 odkope v dostatočnej dĺžke, rozreže a ukončí sa v novej skrini SR6 4/3.

Rekonštrukcia číslo 2 jestvujúcej NN siete pozostáva z odpojenia v trafostanici, resp. v NN rozvádzači RST trafostanice TS0575-0008 Obec 2 Ždiar, jestvujúceho kábla NAYY-J 4x25mm² smerujúceho do skrine verejného osvetlenia RVO. Z uvoľneného vývodu v rozvádzači RST sa napojí nový kábel NAYY-J 4x240mm², ktorý sa ukončí v novej skrini SR4 3/2, ktorá sa umiestni pri trafostanici. Jestvujúci kábel NAYY-J 4x25mm² smerujúcu do skrine RVO verejného osvetlenia sa ukončí v danej skrini SR4 3/2. Zo skrine SR4 3/2 sa vyvedie kábel NAYY-J 4x240mm², ktorý sa ukončí v novej skrini SR6 4/3. Kábel sa v skrini ukončí bez zapojenia.

Podľa požiadavky VSD sa ku káblu priloží rúrka KSX-PEGØ160mm. Daná rúrka bude slúžiť ako rezerva, pre dodatočné zatiahnutie VN kábla pre novú kioskovú trafostanicu.

Celá trasa bude vedená v trase jestvujúceho NN kábla, ktorý je uložený pri ceste, až k miestu umiestnenia novej skrine SR6-4/3.

Uloženie kábla - v zemi sa urobí v káblovej ryhe 35x90cm. Kábel sa uloží do pieskového lôžka, zhora chránené krycou doskou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pod komunikáciami sa káble uložia do káblovej rúry Ø160mm typu KSX-PEG 160, ktoré sa uložia do káblovej ryhy 50x120cm. Káblové rúry Ø90mm typu KSX-PEG 90 sa v ryhe uložia na upravenú podkladovú vrstvu, zhora chránené ochrannou platňou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do rúr Ø90mm typu KSX-PEG 90. NN kábel sa pri križovaní s STL plynovodom uloží do ochranných plastových rúr Ø90mm typu KSX-PE 90. Presah rúr musí byť minimálne 1m na obidve strany od potrubia STL plynovodu.

SO 05.2 – Rozšírenie distribučných NN rozvodov

Stavba objektov NN nevyžaduje zábery poľnohospodárskej pôdy chránených území a porastov. Presné osadenie rozpojovacích skriň na hraniciach jednotlivých pozemkov bude upresnené po ich vytýčení.

Jestvujúci stav a navrhovaný stav - v danej lokalite sa nachádza jestvujúca vzdušná NN sieť. Pretože jestvujúca vzdušná NN sieť, ktorá prechádza v mieste výstavby 10 RD nepostačuje zabezpečiť dostatočný výkon pre navrhovaných 10 rodinných domov, je potrebné urobiť rekonštrukciu jestvujúcej podzemnej NN siete od jestvujúcej trafostanice TS0575-0008 Obec 2 Ždiar, ktorú rieši objekt „SO 05.1 - Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov“. Z navrhovanej skrine SR6-4/3 sa vyvedie kábel NAYY-J 4x240mm², ktorý sa na pozemku číslo 2347/2 v zemi ukončí zaslepením. Kábel, NAYY-J 4x240mm², ktorý je ukončený v skrini SR6-4/3 bez zapojenia sa vytiahne zo skrine a v zemi sa spojí spojkou SVCZ-M-240 s káblom NAYY-J 4x240mm². Kábel bude prechádzať skriňami SR4-1.1, SR4- 1.2, SR4-1.3, SR4-1.4 a ukončí sa v skrini SR4-1.5.

Uloženie kábla - v zemi sa urobí v káblovej ryhe 35x90cm. Kábel sa uloží do pieskového lôžka, zhora chránené krycou doskou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pod komunikáciami sa káble uložia do káblovej rúry Ø160mm typu KSX-PEG 160, ktoré sa uložia do káblovej ryhy 50x120cm. Káblové rúry Ø90mm typu KSX-PEG 90 sa v ryhe uložia na upravenú podkladovú vrstvu, zhora chránené ochrannou platňou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do rúr Ø90mm typu KSX-PEG 90. NN kábel sa pri križovaní s STL plynovodom uloží do ochranných plastových rúr Ø90mm typu KSX-PE 90. Presah rúr musí byť minimálne 1m na obidve strany od potrubia STL plynovodu.

Pripoloženie HDPE rúrok – ku káblu sa do spoločnej ryhy vo vzdialenosti minimálne 10cm od kábla uloží rúrka HDPE 40/33. Táto podmienka je daná „Technickou špecifikáciou VSD, a. s., na uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme v rámci Slniečného dvora“. (HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nízko a vysoko napäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).“.)

SO 06 – Napojenie odberných elektrických zariadení

Napojenie jednotlivých odberateľov – z navrhovaných prípojkových a rozpojovacích skríň sa napoja jednotlivé elektromerové rozvodnice pre rodinné domy RE-x káblami NAYY-J 4x25mm². Elektromerové rozvodnice sa umiestnia k rozpojovacím skriniam alebo samostatne k oploteniu pozemkov alebo budú voľne stojace v blízkosti pozemkov jednotlivých odberateľov. Elektromerové rozvodnice sú určené pre jedného odberateľa. Elektromerové rozvodnice sa umiestnia tak, aby boli dostupné pre energetické závody. Všetky vývody pre rodinné domy sú navrhnuté s istením 32A trojfázové.

Napojenie pozemkov rodinných domov z elektromerových rozvodníc RE-x z elektromerových rozvodníc RE1.0-x sa jednotliví odberatelia napoja káblami CYKY-J 4x16mm² + CYKY-J 3x1.5mm². Káble sa ukončia priamo v rozvodniciach jednotlivých RD. Kábel CYKY-J 3x1.5mm² bude slúžiť pre blokovanie elektrického priamo výhrevného vykurovania a tepelného čerpadla.

Uloženie kábla v zemi sa urobí v káblovej ryhe 35x90cm. Kábel sa uloží do pieskového lôžka, zhora chránené krycou doskou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pod komunikáciami sa káble uložia do káblovej rúry Ø160mm typu KSX-PEG 160, ktoré sa uložia do káblovej ryhy 50x120cm. Káblové rúry Ø90mm typu KSX-PEG 90 sa v ryhe uložia na upravenú podkladovú vrstvu, zhora chránené ochrannou platňou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do rúr Ø90mm typu KSX-PEG 90. NN kábel sa pri križovaní s STL plynovodom uloží do ochranných plastových rúr Ø90mm typu KSX-PE 90. Presah rúr musí byť minimálne 1m na obidve strany od potrubia STL plynovodu.

Uloženie kábla - v zemi sa urobí v káblovej ryhe 35x90cm. Kábel sa uloží do pieskového lôžka, zhora chránené krycou doskou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pod komunikáciami sa káble uložia do káblovej rúry Ø160mm typu KSX-PEG 160, ktoré sa uložia do káblovej ryhy 50x120cm. Káblové rúry Ø90mm typu KSX-PEG 90 sa v ryhe uložia na upravenú podkladovú vrstvu, zhora chránené ochrannou platňou KPL 250/10 a výstražnou fóliou. Pri križovaní s inými podzemnými inžinierskymi sieťami sa káble uložia do rúr Ø90mm typu KSX-PEG 90. NN kábel sa pri križovaní s STL plynovodom uloží do ochranných plastových rúr Ø90mm typu KSX-PE 90. Presah rúr musí byť minimálne 1m na obidve strany od potrubia STL plynovodu.

Pripoloženie HDPE rúrok - ku káblu sa do spoločnej ryhy vo vzdialenosti minimálne 10cm od kábla uloží rúrka HDPE 14/11. Táto podmienka je daná „Technickou špecifikáciou VSD, a. s., na uloženie HDPE chráničiek pre optické vedenie do zeme v rámci IBV“. (HDPE chránička predstavuje technickú rezervu distribučnej sústavy. Chránička je súčasťou distribučnej sústavy (nízko a vysoko napäťového káblového vedenia) v zmysle ust. § 2 písm. b) bod 5 a slúži pre budúce umiestnenie vedení a zariadení prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorých základným účelom bude zabezpečenie prevádzkovania distribučnej sústavy, jej meracích, riadiacich a ovládacích funkcií. HDPE chránička umožňuje budovanie inteligentných sietí (SMART Grid) v súlade s legislatívou EÚ (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES).“.)

Zoznam záväzných stanovísk a vyjadrení uplatnených v konaní:

- SPP – distribúcia, a.s. pod číslom TD/NS/0682/2025/Gá zo dňa 15.10.2025
- PVPS, a.s. pod číslom 16342/2025, 16411/2025 zo dňa 26.06.2025
- VSD a.s. Košice pod číslom 12491/2025 zo dňa 27.05.2025
- Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6612521884 zo dňa 15.08.2025
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-PP-OSZP-2025/027652-002 zo dňa 02.07.2025
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo pod číslom OU-PP-OSZP-2025/027010-002 zo dňa 11.07.2025
- Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom Z-PUSR-051172/2025 zo dňa 09.07.2025

Podmienky pre uskutočnenie stavby:

1. Za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť stavby je zodpovedný projektant.
2. Prípadné zmeny stavby, alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
3. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
5. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky, vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
6. O priebehu realizácie stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 10 stavebného zákona a v rozsahu prílohy č. 20 k vyhláške č. 60/2025 Z.z. Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o štruktúre a prevádzke informačného systému územného plánovania a výstavby, o obsahu podaní a obsahu a rozsahu dokumentácie stavby.
7. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
8. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napr. hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a pod.
9. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
10. Stavebník je povinný uhradiť všetky prípadné škody na cudzích objektoch a zariadeniach, ktoré vzniknú počas realizácie stavby.
11. Stavba bude uskutočnená dodávateľským spôsobom. Investor je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu dodávateľa stavby.
12. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada stavebný úrad o kolaudáciu stavby.
13. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii.

14. Stavebník je pri uskutočňovaní stavby povinný dodržať požiadavky dotknutých orgánov uplatnené v záväzných stanoviskách, ak nie sú určené správnymi rozhodnutiami a požiadavky uplatnené vo vyjadreniach dotknutých právnických osôb:

- SPP – distribúcia, a.s. pod číslom TD/NS/0682/2025/Gá zo dňa 15.10.2025
- PVPS, a.s. pod číslom 16342/2025, 16411/2025 zo dňa 26.06.2025
- VSD a.s. Košice pod číslom 12491/2025 zo dňa 27.05.2025
- Slovak Telekom a.s. Bratislava pod číslom 6612521884 zo dňa 15.08.2025
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny pod číslom OU-PP-OSZP-2025/027652-002 zo dňa 02.07.2025
- Okresný úrad Poprad odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo pod číslom OU-PP-OSZP-2025/027010-002 zo dňa 11.07.2025
- Krajský pamiatkový úrad Prešov pod číslom Z-PUSR-051172/2025 zo dňa 09.07.2025

Námietky účastníkov konania: V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania.

Lehota platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere: Podľa § 61 ods. 1 Stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, ak bola v týchto lehotách podaná žiadosť o overenie projektu stavby. Rozhodnutie o stavebnom zámere stráca platnosť dňom straty platnosti overovacej doložky. Podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona rozhodnutie o stavebnom zámere je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania. Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona možno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zámere predĺžiť na žiadosť stavebníka podanú pred jej uplynutím najviac o dva roky.

Odôvodnenie

Žiadateľ: JUDr. Marek Kažimír, Harčarova 11, 040 18 Košice - Krásna ako zástupca Východoslovenskej distribučnej a.s., Mlynská 31, 040 01 Košice podal dňa 28.10.2025 na tunajší stavebný úrad žiadosť o vydanie rozhodnutia o stavebnom zámere na stavbu „Individuálna bytová výstavba na kopci, Ždiar, objekt: SO 05.1 – Rekonštrukcia jestvujúcich NN rozvodov, SO 05.2 – Rozšírenie distribučných NN rozvodov, SO 06 – Napojenie odberných elektrických zariadení” na pozemkoch parc. č. KN C 2946/1, 2151, 2947/2, 2947/1, 2949, 2950/2, 2950/1, 2950/5, 2950/6, 2950/9, 2950/11, 5210/37, 5210/38, 5210/39, KN E 4511 v k. ú. Ždiar.

Stavebník v konaní predložil nasledovné doklady: projektovú dokumentáciu stupeň – Stavebný zámer, Správu o prerokovaní stavebného zámeru, záväzné stanoviská a vyjadrenia uplatnené v konaní, plnomocenstvo na zastupovanie.

Stavebný úrad dňa 16.03.2026 oznámil v zmysle § 51 ods. 1 začatie konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou, dotknutým orgánom a dotknutým právnickým osobám, a súčasne upustil od ústneho pojednávania v zmysle § 53 ods. 2 Stavebného zákona.

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ždiar. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

V zmysle ust. § 51 ods. 3 stavebného zákona: „Ak počet účastníkov konania je väčší ako 20, alebo ak konaniu predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie alebo ak účastník konania alebo pobyt účastníkov konania nie je správne orgánu známy, sa oznámenie o začatí konania oznamuje verejnou vyhláškou; týmto nie je dotknuté doručenie úradného dokumentu do elektronickej schránky dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb.“

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v § 52 stavebného zákona a zistil, že jej realizáciou alebo užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho uskutočnenie a osobitnými predpismi. Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi, a ich stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Rozhodnutie o stavebnom zámere nie je dokladom na samotnú realizáciu stavby.

Stavebník je povinný pre realizáciu stavby požiadať stavebný úrad o overenie projektu stavby podľa § 65 stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zámere. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Ing. Pavel Bekeš
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 3 Stavebného zákona vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Ždiar. 15-ty deň vyvesenia je dňom doručenia.

Oznámenie sa súčasne zverejní na elektronickej úradnej tabuli Obce Ždiar.

Vyvesené dňa 15.05.2026

Zvesené dňa

Pečiatka, podpis

Pečiatka podpis

Oznámenie sa doručí:

1. účastníkom konania – verejnou vyhláškou
2. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
3. Okresný úrad Poprad, pozemkový a lesný odbor, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
4. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
5. PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 01 Poprad
6. SPP - Distribučná a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
7. VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
8. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. Obec Ždiar – orgán územného plánovania, 059 55 Ždiar 202

Na vedomie:

1. JUDr. Marek Kažimír, Harčarova 11, 040 18 Košice - Krásna
2. Obec Ždiar, 059 55 Ždiar 202